

Wyjaśnienia Zamawiającego do Pytania Nr 1 złożonego we wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dniu 08.04.2011 r.

Nr sprawy: ZP/PN-1/11

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących własność MP GK Sp. z o.o. we Włodawie o wartości przekraczającej 193 000 Euro” wpłynął 08.04.2011 r. **wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w jednej z następujących kwestii:

Pytanie 1.

Czy wszystkie układy pomiarowe są dostosowane do usługi TPA? Czy obiekty w grupie taryfowej B posiadają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy/zasad TPA? Czy zamawiający jest świadomy tego że musi to zrobić na własny koszt, a ewentualna procedura potrwa 2-3 miesiące. Informujemy, iż zgodnie z instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego właścicielem układu pomiarowego w grupie taryfowej B jest odbiorca energii, czyli Państwa, zatem do Państwa należą wszelkie koszty związane z dostosowaniem układu do wymogów zmiany sprzedawcy energii. Fakt czy układy pomiarowe są dostosowane do w/w wymogów ma bezpośredni wpływ na termin rozpoczęcia dostaw energii. Brak takiego dostosowania może spowodować niemożność wykonania umowy z winy zamawiającego lub opóźnić rozpoczęcie dostaw.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udzielił wówczas następującej odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1.

„Zamawiający zwrócił się z pytaniem o udzielenie pilnej informacji do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o dostosowanie układów pomiarowych do usługi TPA. Odpowiedź zamieścimy na naszej stronie niezwłocznie po otrzymaniu informacji od OSD. W przypadku zaistnienia potrzeby dostosowania układów pomiarowych w grupie taryfowej B Zamawiający jest świadomy poniesienia dodatkowych kosztów”.

Dnia 02.05.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w związku z czym informujemy, że układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w naszych obiektach we Włodawie w grupach taryfowych B nie są dostosowane do zasady TPA. Natomiast układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych C będą dostosowane przez PGE Dystrybucję S.A. Oddział Zamość zgodnie z terminami zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
Krzysztof Kot