

Wszyscy Wykonawcy

Wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedź Zamawiającego na stronę internetową

Nr sprawy: ZP/PN-1/14/S

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę odpylania spalin za pomocą instalacji mechanicznej z zastosowaniem filtrów workowych dla kotłów WR w ciepłowni miejskiej MPGK Spółki z o.o. we Włodawie” wpłynął 21 stycznia 2014 r. wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących kwestiach.

Pytanie 1.

Czy zastosowanie filtra workowego z oczyszczaniem wstępnym w postaci odpylacza mechanicznego jest jedynym przez Państwo akceptowanym rozwiązaniem? Zakładając, że spaliny z kotłów WR 5 nr 1, WR 5 nr 2, WR 8 nr 3 i WR 5 nr 4 odprowadzane są do jednego kanału zbiorczego, a następnie trafiają do komina, istnieje możliwość zastosowania jednego odpylacza dla wszystkich 4 kotłów.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania jednego odpylacza dla wszystkich kotłów. Wynika to z konieczności wykonywania oddzielnych pomiarów emisji dla poszczególnych kotłów za instalacją odpylania. W instalacji odpylania należy zastosować filtry workowe.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zatwierdził:
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kot